

DATOS GENERALES

INFORME N°: 868265

ANÁLISIS N°: 1249381

MUESTRA REMITIDA POR: AQUAGEST LEVANTE, S.A. (ALMORADI)

DOMICILIO: PLAZA CATURLA, 2

POBLACION: 03300-ORIHUELA

DENOMINACIÓN MUESTRA: Red Casco

DESCRIPCIÓN MUESTRA: Envase de plástico de 500 mL(1), Envase de plástico estéril de 500 mL(1), conteniendo agua potable

FECHA RECEPCIÓN: 15/02/2011

FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 16/02/2011

Análisis realizado en LABAQUA, S.A. C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolepticos				
Color	PE-A/0032 Sonda Multiparametrica	15	< 1.0 ±18%	mg/L Pt/Co
* Olor	PE-A/0014 Dilución	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
* Sabor	PE-A/0015 Dilución	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
Turbidez	PE-A/0032 Sonda Multiparametrica	5	< 0.10 ±19%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	PE-C/0012 Espectrofotometría absorción	0.5	< 0.10 ±15%	mg/L
Cloro residual libre	PE-C/0018 Espectrofotometría absorción	1.0	0.81 ±17%	mg/L
Conductividad a 20°C	PE-A/0032 Sonda Multiparametrica	2500	828 ±12%	µS/cm
pH	PE-A/0032 Sonda Multiparametrica	6.5-9.5	8.1 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	PE-E/0061. Aislamiento en cultivo	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	PE-E/0061. Aislamiento en cultivo	0	0	u.f.c./100 mL

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio. El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

* Los ensayos marcados en este informe no están incluidos en el alcance de acreditación del laboratorio.

Validado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Carmen Moreno Camacho, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante código seguro 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emitido en ALICANTE, 16 de Febrero de 2011